

編號	新竹市公私立游泳池	合格	不合格	不合格項目
1	香港商世界健身事業有限公司 (巨城分公司)	V		
2	柏克利游泳學校(私立光復高級中學)	V		
3	新竹高商游泳池	V		
4	國立陽明交通大學(光復校區)	V		
5	新科國民運動中心	V		
6	國立清華大學	V		
7	國立實驗中學	V		
8	中華大學	V		
9	翔燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-竹蓮店)	V		
10	竹光國民運動中心		V	1-3項消防設施 1.總機異常訊號 2.廣播設備電源故障
11	陽光魚(清華附小TOS校區)		V	1-3項消防設施 1.櫃台處及B1家長休息區無探測器 2.B1出口燈不亮
12	新竹運動中心		V	1-1項建築設施 14項未設置AED(不列入查核內容)
13	市立第二游泳池(香山)		V	1-3項消防設施 部分揚聲器故障 測試無聲音
14	南寮溫水游泳池		V	1-3項消防設施 1.滅火器過期 2.部分探測器故障

15	聯園活動中心(未營業)			
16	新竹高中游泳池(未營業)			
17	國立新竹女子高級中學(未營業)			
18	新竹科學園區游泳池(未營業)			

定型化契約

編號	新竹市健身中心店名	合格	不合格	不合格項目	不列入查核統計內
1	World Gym中正店	√			
2	World Gym林森店	√			
3	World Gym巨城店	√			
4	R. r. t 健身拳擊體適能空間	√			
5	新科國民運動中心	√			
6	竹光國民運動中心	√			
7	Curves 新竹中山店(加盟)	√			
8	Curves 新竹民生店(加盟)	√			
9	Curves 新竹光復店(加盟)	√			
10	Curves 新竹科園店(加盟)	√			
11	健身工廠(公道五廠)	√			
12	健身工廠(湳雅廠)	√			
13	健身工廠(西大廠)	√			
14	健身工廠(光埔廠)	√			
15	KGym2.0健身房	√			
16	武甲總合武術運動館	√			
17	愛運動健身中心	√			
18	Fitbox Gym健身房	√			
19	聯園活動中心	√			

20	sofit碩妃健康事業	v			
21	Free Fitness Club 自由健身俱樂部	v			未設置AED
22	Chien's Space(倩兒樂動空間)	v			未設置AED
23	B. sport新竹健身房	v			未設置AED
24	Hooah運動光華店	v			未設置AED
25	Hooah運動竹科店	v			未設置AED
26	Hooah運動關東店	v			未設置AED
27	Hooah運動東南店	v			未設置AED
28	THE GYM 有家健身房 經國店	v			未設置AED
29	X-Line 健身中心	v			未設置AED
30	帕雷托體能工作室	v			未設置AED
31	美金豪健身運動中心	v			未設置AED
32	MY GYM健身俱樂部	v			未設置AED
33	拳威拳擊健身俱樂部		v	第2項人數未揭露 第16項、22項、25項 廣告內容不應出現 【終身】用語	未設置AED
34	新竹運動中心		v	初查未繳交定型化契約及票券契約	未設置AED
35	Life Lab體能空間		v	初查未繳交票券契約	
36	實驗中學健身工房		v	初查未繳交定型化契約	第39項未有教練健康檢測紀錄